

Alla c.a.

Hera spa  
Inrete distribuzione

Dir.Ing/progettazione/Modellazione e supp. Tec./Pareri complessi/FG  
Il procuratore speciale  
Dott. Ing. Luca Migliori

Il tecnico referente  
P.i. Marco Luccarini

Oggetto: invio documentazione integrativa al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) relativo all'Ambito 3B, in variante al vigente Piano Operativo Comunale (POC), adottato dal Comune di San Pietro in Casale con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 20.12.2018, **vs. pratica 19110008**

In riscontro al vostro parere favorevole condizionato, prot Hera 39143 del 15/04/2019, accogliamo le vostre osservazioni e vi inviamo:

- **Servizio acquedotto** – la linea adduttrice che attraversa il comparto, non interferisce con il lotti e gli edifici; ne fu rilevata la posizione e sul posto, una volta evidenziata dalla vostra cartografia, attraverso le 2 valvole visibili nei pozzetti in superficie. La linea, visibile nell'elaborato di PUA - *A 03 Rilievo e documentazione fotografica 1:500* – è stato riportato anche nell'elaborato *B 03.e impianti tecnici - rete acqua - planimetria scala 1.500 agg. Lug 2019* – per una vostra migliore verifica. Il progetto della rete idrica nello stesso elaborato è anche stato perfezionato come da indicazioni del p.i. Luccarini
- **Servizio fognatura e depurazione**
  - **Potenziamenti extra comparto** - Si specifica che è in corso un confronto tra l'ente responsabile ATERSIR - Agenzia di regolazione dei servizi pubblici locali ambientali della regione Emilia-Romagna ed il Comune di San Pietro in Casale, per definire i tempi di programmazione dell'espansione del depuratore, da coordinarsi con le tempistiche previste per gli sviluppi urbanistici in corso di approvazione.
  - **Acque meteoriche** – si specifica che saranno di competenza Hera solo i tratti sotterranei al di sotto delle strade. La vasca di laminazione è sostanzialmente un corpo idrico superficiale che scarica direttamente nello scolo Raveda, di competenza della Bonifica Renana.

Bologna, li 30/07/2019

arch. Nicola Rimondi

Ing. Gianluca Gallerani

(firme digitali)

**diverserigestudio** srl  
bologna  
40127 via della torretta 47a  
cf + pi 03164671202  
t + f 0039 051 504269  
[architetti@diverserigestudio.it](mailto:architetti@diverserigestudio.it)  
[www.diverserigestudio.it](http://www.diverserigestudio.it)

Ing. **Gianluca Gallerani**  
San Pietro in Casale  
40018 via Rubizzano 280  
335 1304651  
[gianluca.gallerani@yahoo.it](mailto:gianluca.gallerani@yahoo.it)