



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Via G. Matteotti, 154
40018 San Pietro in Casale BO

www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

IL SINDACO

Tel. 051 66.69.523 fax 051 81.79.84
sindaco@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Prot. 0014350/2015

San Pietro in Casale, 26/09/2015

Al Capogruppo Renato Rizz
Gruppo L'ALTRA SAN PIETRO

OGGETTO: Risposta ad interpellanza prot. 12904 del 28/08/2015
Interruzione illuminazione pubblica.

Nel merito dell'interpellanza di cui all'oggetto si precisa quanto segue:

- 1) I sottoscritti non erano a conoscenza dell'interruzione che ha seguito l'iter utilizzato normalmente dal servizio lavori pubblici per le segnalazioni di guasti. In questo caso la segnalazione è arrivata tramite il programma COMUNI-CHIAMO in data 26 agosto e nella stessa data è stata comunicata ad Enelsole per l'intervento.
- 2) Come già comunicato con le nostre risposte prott. 11128 e 12412, il gestore ha l'obbligo di intervenire al massimo entro tre giorni dalla segnalazione ed effettua verifiche periodiche notturne per verificare eventuali malfunzionamenti dei singoli pali della pubblica illuminazione e/o altre problematiche.

Sul territorio sono presenti 2287 pali della pubblica illuminazione; le richieste di interventi straordinari dal 1° gennaio sono stati 45 a tutt'oggi; numero del tutto compatibile con il normale deperimento o malfunzionamento dei dispositivi elettronici.

Distinti saluti.

IL SINDACO
Claudio Pezzoli

L'ASSES. AI LAVORI PUBBLICI
Enrico Fregna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs 82/2005 e rispettive e successive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.