



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Via G. Matteotti, 154
40018 San Pietro in Casale BO

www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

IL SINDACO

Tel. 051 66.69.523 fax 051 81.79.84
sindaco@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Prot. 0017336/2015

San Pietro in Casale, 13/11/2015

Al Gruppo consiliare
San Pietro in Testa
Sig. Mattia Polazzi

Oggetto: Risposta ad interrogazione prot. n. 15387 del 15/10/2015
Interruzione illuminazione pubblica incrocio via Stangolini (SP20) e via Galliera Nord (SP4).

Nel merito dell'interrogazione in oggetto, si è trattato di un guasto ad un teleruttore che come tutti i componenti elettromeccanici ha una vita determinata, stimata in circa 20 anni.

In questi casi si procede su segnalazione, nella fattispecie la segnalazione è stata registrata al contact della Enel Sole srl alle ore 8,46 del 14 ottobre; l'intervento risolutivo è stato effettuato alle 17,16 dello stesso giorno.

Distinti saluti.

IL SINDACO
Claudio Pezzoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs 82/2005 e rispettive e successive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.