



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Via G. Matteotti, 154
40018 San Pietro in Casale BO

www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

AREA GESTIONE TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE

Tel. 051 66.69.569 fax 051 66.69.561
ambiente@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

San Pietro in Casale, 25 maggio 2016

Al Sindaco

Oggetto: Piscina e Nuova palestra polifunzionale di Via Massumatico prive di fossa biologica, acque nere scaricate direttamente nel fosso – Gruppo Consigliare “San Pietro in Testa”, prot. n. 6970.

Con riferimento all'oggetto, il richiedente fa riferimento a possibili fenomeni di contaminazione delle acque sotterranee in presenza di fosse settiche non correttamente progettate, si intende precisare che le fosse settiche non erano previste nel progetto delle reti di smaltimento reflui idrici dell'impianto sportivo in argomento, approvato a seguito dell'espressione di parere favorevole del gestore Hera (ns. prot. 16109/2011). Infatti, come previsto dagli atti tecnici e dal parere espresso da Hera, i reflui devono confluire in rete mista depurata e pertanto non è necessaria l'installazione di fosse settiche tipo Imhoff. In altre parole, non essendo previsti scarichi in acque superficiali non sono stati previsti sistemi di pretrattamento.

Lo scarico di acque domestiche in acque superficiali rilevato e sanzionato da ARPA non era previsto, ma dovuto ad errori in fase di realizzazione e procedure non completate da parte del concessionario al quale il Comune ha prontamente contestato l'irregolarità dello scarico realizzato, come si evince dalla documentazione già in possesso del consigliere e già citata nell'interrogazione. Contestualmente lo scarico è stato messo in sicurezza da parte del Comune con un intervento provvisorio in attesa di completare l'iter autorizzatorio che comunque la ditta Casale Sportiva aveva avviato presentando domanda di autorizzazione unica ambientale.

Per quanto riguarda invece lo scarico del controlavaggio dei filtri questo recapita in fosso tombato collegato alla pubblica fognatura depurata, anche per questo sono in iter le procedure per l'autorizzazione dello scarico.

Cordiali saluti.

AREA GESTIONE TERRITORIO
Il Direttore

Arch. Antonella MANTARRO