



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Via G. Matteotti, 154  
40018 San Pietro in Casale BO

www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

IL SINDACO

Tel. 051 66.69.523 fax 051 81.79.84  
sindaco@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Prot. 0003212/2018

San Pietro in Casale, 16/02/2018

Al Gruppo Consigliare  
L'Altra San Pietro  
Al Capogruppo Renato Rizz

Oggetto: Risposta ad interrogazione prot. 1144 del 18/01/2018  
Normativa antincendio

Circa l'interrogazione di cui all'oggetto si comunica che le seguenti scuole sono dotate di CPI (Certificato Prevenzione Incendi) in corso di validità:

- Primaria De Amicis
- Primaria Maccaretolo
- Primaria Poggetto
- Scuola per l'infanzia Italo Calvino

La scuola media Bagnoli è in fase di ristrutturazione comprensiva dei lavori finalizzati alla messa a norma. Il progetto è stato sottoposto alla valutazione del competente Ufficio del Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Bologna. Pertanto alla fine dei lavori verrà presentata al Comando VV.FF. l'apposita richiesta di rilascio del CPI (Certificati Prevenzione Incendi).

La scuola per l'infanzia Arcobaleno è stata oggetto di interventi puntuali finalizzati alla messa a norma. Siamo in fase di predisposizione della documentazione necessaria per la presentazione dell'apposita richiesta per il rilascio del CPI

Distinti saluti.

IL SINDACO  
Claudio Pezzoli

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000e D.Lgs 82/2005 e rispettive e successive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*