



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Via G. Matteotti, 154
40018 San Pietro in Casale BO

www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

IL SINDACO

Tel. 051 66.69.523 fax 051 81.79.84
sindaco@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Prot. 0004323/2018

San Pietro in Casale, 02/03/2018

Al Gruppo Consiliare
Movimento 5 stelle

Oggetto: Risposta a interrogazione prot. 1940 del 30/01/2018
Mancato utilizzo Palestra di via Conta causa impianto di riscaldamento
malfunzionante.

In riferimento all'interrogazione in oggetto comunichiamo quanto segue:

- L'amministrazione è venuta a conoscenza della problematica il 23/01/2018 a seguito di comunicazione della Ditta che ha in gestione la manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e che ha verificato che l'abbassamento della temperatura nella palestra di via Conta era dovuto alla rottura di una delle tre caldaie della Centrale termica delle scuole medie e di un aerotermo;
- Appena ricevuto notizia del guasto il 23/01/2018, trattandosi di manutenzione straordinaria, l'Ufficio Tecnico si è attivato chiedendo i preventivi per la loro sostituzione procedendo successivamente ai lavori che hanno riportato gli impianti alle normali condizioni di funzionamento. La caldaia è stata sostituita il 15 febbraio e l'aerotermo il 22 febbraio u.s. stante le difficoltà incontrate nel suo reperimento e sostituzione trattandosi di apparecchiatura datata e di difficile reperimento

Distinti saluti.

IL SINDACO
Claudio Pezzoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs 82/2005 e rispettive e successive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.