



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Via G. Matteotti, 154
40018 San Pietro in Casale BO

www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

IL SINDACO

Tel. 051 66.69.523 fax 051 81.79.84
sindaco@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Prot. 0021724/2024
San Pietro in Casale, 19/12/2024

Egregio Sig. Renato Rizz
Consigliere Comunale "San Pietro Pubblica e Solidale"

OGGETTO: situazione attuale Scuola Primaria Rodari – risposta ad interrogazione prot. 20088/2024.

Relativamente al riscaldamento della scuola di Poggetto, si precisa che trattandosi di un impianto a pavimento richiede un tempo maggiore per arrivare alla temperatura di comfort, pertanto si è richiesto al gestore l'accensione h24.

Il problema del freddo dell'area mensa e palestra era dovuto alla presenza di aria nell'impianto stesso. Il Gestore è intervenuto sfiatando l'impianto e riempiendo nuovamente con acqua, questo ha richiesto tempo per ritornare alla temperatura di comfort.

Giovedì 21.11.2024 durante il sopralluogo alle ore 7,40 abbiamo riscontrato una temperatura di 14° nella mensa, nei servizi igienici a servizio della mensa stessa e temperatura bassa nella palestra, il tutto dovuto al problema sopra indicato.

Sebbene l'intervento sia stato immediato, non ha permesso l'uso della mensa e gli alunni hanno mangiato nelle sezioni, che erano regolarmente nella temperatura di comfort, così come i bagni e la biblioteca, che nella prima mattina è stata utilizzata come pre-scuola.

L'aula insegnanti risultava più fredda probabilmente dovuto alla porta che non chiude bene, si è richiesto l'intervento della squadra manutenzioni per mettere una guarnizione nell'infisso.

Distinti saluti.

IL SINDACO
Alessandro Poluzzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000e D.Lgs 82/2005 e rispettive e successive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo